IMPLANTAÇÃO - ÁGUA FRIA
Escala 1 : 100

OBSERVAÇÕES:

1 - UNIDADE DE MEDIDA NÃO INDICADA SERÁ EM mm

2 - TODOS OS RAMAIS ESTARÃO A 0,60m DE ALTURA EXCETO AQUELES RAMAIS OU TRECHOS QUE PASSARÃO PELO PISO/TETO OU FORRO.

3 - O PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DEVERÁ SEGUIR A NBR 5626: 1998.

4 - RECOMENDA-SE QUE O FECHAMENTO DA TAMPA DE INSPEÇÃO DOS RESERVATÓRIOS SEJA DO TIPO ENCAIXE E PREFERENCIALMENTE COM SISTEMA DE SEGURANÇA.

5 - NO RESERVATÓRIO SUPERIOR O NÍVEL MÁXIMO DA ÁGUA DEVE ESTAR NO MÍNIMO 30cm ABAIXO DA TAMPA.

6 - OS RESERVATÓRIOS DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE IMPERMEABILIZADOS PARA EVITAR INFILTRAÇÕES.

7 - A ALTURA DOS SUB-RAMAIS DEVERÁ SEGUIR A INDICAÇÃO DA LEGENDA, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.

7 - OS NOVOS TRECHOS DE BARRILETES, DEVERÃO SER ALIMENTADOS PELOS EXISTENTES IMEDIATAMENTE MAIS PRÓXIMOS E QUE CONTINUEM A ATENDER A DEMANDA EXISTENTE E A NOVA, SEM PREJUIZO OU INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO EM NENHUMA.

LEGENDA

TUBULAÇÕES

———— ÁGUA FRIA

PRUMADAS

ÁGUA FRIA

SÍMBOLOS:

- RP - REGISTRO PRESSÃO --> Altura = 1,10m
- RG - REGISTRO GAVETA --> Altura = 1,80m
- BB - BEBEDOURO --> Altura = 0,80m
- TL - TORNEIRA --> Altura = 0,50m
- LV - LAVATÓRIO --> Altura = 0,60m
- P - PIA --> Altura - 1,20m
- TQ - TANQUE --> Altura = 1,20m
- CH - CHUVEIRO --> Altura = 2,10m
- CD - CAIXA DE DESCARGA INTERNA --> Altura = 1,20m
  CD - CAIXA DE DESCARGA INTERNA (PNE) --> Altura = 1,00m
- DH - DUCHA HIGIÊNICA --> Altura = 0,20m
- EXP - VÁLVULA DESCARGA EXPURGO --> Altura = 0,70m
- FP - FILTRO PAREDE --> Altura = 1,20m

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.
00	17/02/2025	EMISSÃO INICIAL	Tatiana Oliveira	Priscila G.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:
PROJETO DE REFORMA DA EMERGÊNCIA GERAL DO HOSPITAL AGAMENOM MAGALHÃES

CONTRATANTE: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES
CONTRATADO: Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE
LOCALIZAÇÃO:
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
PROPRIETÁRIO: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES
CNPJ: 10.572.048/0001-26
RESP. TÉCNICO: Tatiana Sousa de Oliveira
CREA/PE: 31.186
PROJETISTA(S): Tatiana Sousa de Oliveira
CREA/PE: 31.186
Documento assinado digitalmente gov.br TATIANA SOUSA DE OLIVEIRA
Data: 26/03/2025 21:56:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA: INDICADA
DATA: FEV / 2025
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPE-REC-U02-HAM_GER-E-AGF-P001-R00.dwg
PRANCHA: 01/17 R00