

HELISSON ARTUR SILVA DO NASCIMENTO

helisson.artur@gmail.com

**Nome do Cliente: SEPE- SECRETÁRIA
 DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**
**Descrição da Obra: HOSPITAL
 AGAMENOM MAGALHÃES - HAM**

23/02/2025

ID Da Pasta: 81435

Item	1
ID da Seleção	89533
Ref/Tag	LOTE 2
Modelo	1250 - TITAN BLS - ACIONAMENTO INDIRETO
Arranjo/Classe Posição	Arranjo 1 / Classe 1 / A/180°/Z
Ponto de Operação	
Vazão	m³/h 8999
Pressão Total	mmCA 11
Pressão Estática	mmCA 1
Temperatura	°C 35
Altitude	m 9,56
Densidade do Fluido	kg/m³ 1,14
Rotação	1/min 215
Rotação Max	1/min 1161
Velocidade de Descarga	m/s 1,58
Potência Absorvida (op)	cv 0,57
Velocidade Periférica	m/s 14,07
Rendimento	% 75
Pressão son. LpA 1m	dB(A) 40,39
Motor selecionado	cv 50.00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz
Inversor de Frequência	-
Motor Elétrico	
Frequência	60 Hz
Tipo	IR3 - FS 1,25
Polos	4
Tensão	220/380/440 V
Carcaça	200L
Acessorios	
PUV - PINTURA PROTEÇÃO UV	Incluído
JFD400 - JUNTA FLEXÍVEL DESCARGA 400 C	Incluído
JFD - JUNTA FLEXÍVEL DESCARGA	Incluído
JFA - JUNTA FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO	Incluído
GPA - GRADE DE PROTEÇÃO ASPIRAÇÃO	Incluído
DG - DAMPER GRAVITACIONAL	Incluído
BU - BASE ÚNICA	Incluído
AMB - AMORTECEDOR - MOLA/BORRACHA (ESPECIAL)	Incluído