

HELISSON ARTUR SILVA DO NASCIMENTO

helisson.artur@gmail.com

**Nome do Cliente: SEPE- SECRETÁRIA
 DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**Descrição da Obra: HOSPITAL
 AGAMENOM MAGALHÃES - HAM**

23/02/2025

ID Da Pasta: 81430

Item	1
ID da Seleção	89527
Ref/Tag	LOTE 2
Modelo	500 - TITAN BLD - ACIONAMENTO INDIRETO
Arranjo/Classe Posição	A ESCOLHER / Classe 1 / --
Ponto de Operação	
Vazão	m³/h 3437
Pressão Total	mmCA 13
Pressão Estática	mmCA 3
Temperatura	°C 35
Altitude	m 9,56
Densidade do Fluido	kg/m³ 1,14
Rotação	1/min 588
Rotação Max	1/min 2903
Velocidade de Descarga	m/s 1,99
Potência Absorvida (op)	cv 0,25
Velocidade Periférica	m/s 15,39
Rendimento	% 76
Pressão son. LpA 1m	dB(A) 35,12
Motor selecionado	cv 50.00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz
Inversor de Frequência	-
Motor Elétrico	
Frequência	60 Hz
Tipo	IR3 - FS 1,25
Polos	4
Tensão	220/380/440 V
Carcaça	200L
Acessorios	
PUV - PINTURA PROTEÇÃO UV	Incluído
JFA - JUNTA FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO	Incluído
GPA - GRADE DE PROTEÇÃO ASPIRAÇÃO	Incluído
DG - DAMPER GRAVITACIONAL	Incluído
CFA - CONTRA FLANGE DE ASPIRAÇÃO	Incluído
BU - BASE ÚNICA	Incluído
AMB - AMORTECEDOR - MOLA/BORRACHA (ESPECIAL)	Incluído