

**HELISSON ARTUR SILVA DO NASCIMENTO**  
 helisson.artur@gmail.com

**Nome do Cliente: SEPE- SECRETÁRIA  
 DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**  
**Descrição da Obra: HOSPITAL  
 AGAMENOM MAGALHÃES - HAM**

**23/02/2025**

**ID Da Pasta: 81436**

Item	1	
ID da Seleção	89534	
Ref/Tag	LOTE 2	
Modelo	1250 - TITAN BLS - ACIONAMENTO INDIRETO	
Arranjo/Classe Posição	Arranjo 1 / Classe 1 / A/180°/W	
<b>Ponto de Operação</b>		
Vazão	<b>m³/h</b>	6629
Pressão Total	<b>mmCA</b>	1
Pressão Estática	<b>mmCA</b>	1
Temperatura	<b>°C</b>	35
Altitude	<b>m</b>	9,56
Densidade do Fluido	<b>kg/m³</b>	1,14
Rotação	<b>1/min</b>	78
Rotação Max	<b>1/min</b>	1161
Velocidade de Descarga	<b>m/s</b>	1,17
Potência Absorvida (op)	<b>cv</b>	0,04
Velocidade Periférica	<b>m/s</b>	5,11
Rendimento	<b>%</b>	77
Pressão son. LpA 1m	<b>dB(A)</b>	-1,91
Motor selecionado	<b>cv</b>	50.00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz
Inversor de Frequência		-
<b>Motor Elétrico</b>		
Frequência		60 Hz
Tipo		IR3 - FS 1,25
Polos		4
Tensão		220/380/440 V
Carcaça		200L
<b>Acessorios</b>		
PUV - PINTURA PROTEÇÃO UV		Incluído
JFD400 - JUNTA FLEXÍVEL DESCARGA 400 C		Incluído
JFA400 - JUNTA FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO 400 C		Incluído
JFA - JUNTA FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO		Incluído
BU - BASE ÚNICA		Incluído
AMB - AMORTECEDOR - MOLA/BORRACHA (ESPECIAL)		Incluído