PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA: 1:100

Legenda

- Curva 90°
- Sinalizador de Porta (SP)
- Chamada de Banheiro (CB) a 0,40m do piso
- Unidade de Comandos (UC) instalada em régua de gases medicinais à 1,50m do piso
- Painel Concentrador (PC)
- Saída horizontal para eletroduto
- T horizontal 90°
- Terminal

NOTAS

1. A ALTURA DO BOTÃO DE EMERGÊNCIA DEVE ESTAR ENTRE 90 CM E 110 CM DO PISO ACABADO.
2. O BOTÃO DEVE SER FÁCIL DE PRESSIONAR E NÃO DEVE EXIGIR MUITA FORÇA PARA SER ACIONADO.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO BOTÃO RECOMENDÁVEL É DE 5 CM, MAS DEVE SER PROJETADO PARA QUE A ÁREA DE ACIONAMENTO SEJA CLARA E ACESSÍVEL.
4. BOTÕES DEVEM TER UMA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA OU COM UM FORMATO QUE FACILITE O TOQUE.
5. INCLUIR SINAIS TÁTEIS OU EM BRAILLE PARA AJUDAR USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL A IDENTIFICAR A FUNÇÃO DO BOTÃO.
6. PAINEIS CONCENTRADORES ESTARÃO LOCALIZADOS NOS POSTO DE ENFERMAGEM E CONECTADOS AOS LEITOS, RESPONSÁVEL POR ENVIAR AS CHAMADAS E SUAS INFORMAÇÕES PARA O MONITOR DRIVE.
7. PÊRA CONECTADA VIA USB PARA CHAMADAS DE ENFERMAGEM ORIGINADAS PELO PACIENTE NO LEITO E UMA TECLA PARA ACIONAMENTO DA INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO NAQUELE LEITO E UMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA.
8. UM PLUG RJ-45 DEVE SER CRIMPADO EM AMBAS EXTREMIDADES DOS CABOS (DE PARES TRANÇADOS) QUE VÃO DE CADA UC ATÉ O PAINEL CONCENTRADOR.
9. POR LIMITAÇÕES DA INTERFACE HDMI, É RECOMENDÁVEL QUE O CABO DE VÍDEO TENHA UM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 10M.
10. PLACA DE AVISO ACIMA DOS BOTÃO DE EMERGÊNCIA, DE MODO QUE A PLACA SEJA VISÍVEL, DE FÁCIL LEITURA E COMPREENSÍVEL PARA TODAS AS PESSOAS QUE POSSAM PRECISAR USÁ-LA.
11. DEVE SER FORNECIDO ALIMENTAÇÃO EXTERNA, TOMADA ALTA PARA A LIGAÇÃO DESTE CIRCUITO.
12. UTILIZAR MONITOR DRIVE PARA EXIBIR AS CHAMADAS EM FORMATO DE LISTA, NUMA TV OU MONITOR, COM INTERFACE HDMI, NA ORDEM EM QUE FORAM FEITAS.
13. OS PAINEIS CONCENTRADORES 1 E 2 DEVEM SER CONECTADOS EM PARALELO.

LISTA DE MATERIAIS - CHAMADA DE ENFERMAGEM

Obra:	HBL - QUIMIOTERAPIA	Responsável técnico:	Eng.ª Eletricista Camilla Carvalho do Nascimento Cunha
Local:	RECIFE -PE	CREA-PE	1820476103
ITEM	DESCRIÇÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ELETRODUTO PVC ROSCA 3/4"	M	128
2	ELETRODUTO PVC ROSCA 1"	M	18,5
3	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4"	M	56
4	PAINEL CONCENTRADOR	UN	4
5	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 100-240 VCA - 60HZ – 50 WATTS SAÍDA: REGULADA, 8-18 VCC – 2A	UN	4
6	CABO 4P UTP CAT6	M	720
7	PLACA 2X4" - PLACA P/ 1 FUNÇÃO	UN	48
8	ACIONADOR DE LEITO – TIPO PERA	UN	37
9	ACIONADOR DE BANHEIRO - TIPO BOTOEIRA ⌀ 50mm LED VERMELHO IP65	UN	9
10	ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	7
11	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U - 50X50MM CHAPA 18	M	23
12	SUPORTE VERTICAL - 70X81MM	UN	18
13	T HORIZONTAL 90° - 50X50MM CHAPA 18	UN	1
14	TALA PLANA PERFURADA - 50MM	UN	32
15	TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° - 50X50MM CHAPA 18	UN	1
16	TAMPA PRESSÃO - 50MM CHAPA 18	M	23
17	TERMINAL - 50X50MM CHAPA 18	UN	2
18	ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA - SAÍDA DUPLA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	2
19	COTOVELO RETO 90° - 50X50MM CHAPA 18	UN	1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.
00	21/01/2025	EMISSÃO INICIAL	Camilla Carvalho	Priscila G.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUIMIOTERAPIA E SERVIÇO DE INTERCORRÊNCIA CLÍNICA AMBULATORIAL.

CONTRATANTE: **Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES**

CONTRATADA: **Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE**

LOCALIZAÇÃO:
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA
Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PROPRIETÁRIO:
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES
CNPJ: 10.572.048/0001-28

RESP. TÉCNICO:
Camilla Carvalho do Nascimento Cunha
CREA: 1820476103

PROJETISTA(S):
Camilla Carvalho do Nascimento Cunha
CREA: 1820476103

Documento assinado digitalmente
CAMILLA CARVALHO DO NASCIMENTO CUNHA
Data: 26/03/2025 15:52:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CHAMADA DE ENFERMAGEM

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - TÉRREO

PRANCHA: 01/02 R00

ESCALA: INDICADA

DATA: JAN / 2025

CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPR-REC-L02-HBL_QUI-E-CHE-P000-R0.dwg