



## **CARTA DE VIABILIDADE DE ÁGUA**

À SEPE - Secretaria de Projetos Especiais

Em resposta à solicitação registrada pela Secretaria de Projetos Estratégicos, através do Registro de Atendimento nº 73233170, documento SEI nº(60723015), datado de 27 de dezembro de 2024, comunicamos que para o empreendimento 3º BIESP Arcoverde, localizado, na Av. José Bonifácio, nº 1260, Bairro: São Cristóvão, CEP: 56.512-970, no Município de Arcoverde, no estado de Pernambuco, de natureza de empreendimento público militar, haverá viabilidade para implantação do sistema de abastecimento de água.

O ponto de interligação será na tubulação DN 100 mm em PVC PBA, nas coordenadas (8°24'47.88"S 37° 4'15.37"O), no cruzamento das ruas Antônio Castro Alves, com a Rua 25 de Maio, no bairro São Cristóvão, a título de elaboração de projeto no ponto de interligação considerar uma pressão de 7 mca e uma vazão máxima diária disponibilizada de 1,37 l/s para o empreendimento, sendo necessário então prever reservação.

Esse documento tem validade de 02 (dois) anos a partir da data de emissão.



Arcoverde, 07 de janeiro de 2025

**Denis Fernando da Silva Mendes**  
Coordenador da CTA Moxotó - COMPESA

**Marcos Antonio Moraes de Freitas Filho**  
Gerente da GNR Moxotó - COMPESA



Documento assinado eletronicamente por **Denis Fernando Da Silva Mendes**, em 07/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61025894** e o código CRC **A646D218**.

**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: