



| Tabela equipamento mecânico | | |
|--|-----------------------|----------|
| Descrição | TAG | Contagem |
| Unidade evaporadora Dutada 18 HP | AHU NECRO | 1 |
| caixa de filtro (G4+M5) 150mm | CAIXA DE FILTRO G4+M5 | 7 |
| DAMPER RENOVACÃO DE AR | DAMPER | 1 |
| EXAUSTOR 5000-30000 m3/h Pressão 10 a 400 mmCA | EX01 | 1 |
| EXAUSTOR 5000-30000 m3/h 10 a 400 mmCA | EX02 | 1 |
| EXAUSTOR 340m³/h 6" | EX. BAN. ALOJ. MAQ. | 2 |
| EXAUSTOR 340m³/h 6" | EX. BAN. GUA. | 1 |
| EXAUSTOR 340m³/h 6" | EX. BAN. NIV | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC01 | 1 |
| Unidade condensadora, linha VRV 8HP | UC001 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC02 | 1 |
| Unidade condensadora, linha VRV 18HP | UC002 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC03 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC04 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC05 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC07 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC08 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC09 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC10 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC11 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC14 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC15 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC16 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC18 | 2 |
| Unidade Externa Condensadora | UC19 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC22 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC23 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC24 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC25 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC26 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC27 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC28 | 1 |
| Unidade Externa Condensadora | UC30 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE01 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE02 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE03 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE04 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE05 | 1 |
| Unidade evaporadora Dutada 12.300 BTU/h | UE06 | 1 |

1 EQUIPAMENTOS
1 : 100

| Tabela equipamento mecânico | | |
|--|--------------|----------|
| Descrição | TAG | Contagem |
| Unidade evaporadora HI-WALL 24.200 BTU/h | UE07 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE08 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 19.100 BTU/h | UE09 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE10 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE11 | 1 |
| Unidade evaporadora Dutada 12.300 BTU/h | UE12 | 1 |
| Unidade evaporadora Dutada 12.300 BTU/h | UE13 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE14 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 19.100 BTU/h | UE15 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE16 | 1 |
| Unidade evaporadora tipo Teto, linha VRV, 52.900 BTU/h | UE18 | 2 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE19 | 1 |
| Unidade evaporadora Dutada 38.200 BTU/h | UE21 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE22 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE23 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE24 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE25 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE26 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 24.200 BTU/h | UE27 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 9.600 BTU/h | UE28 | 1 |
| Unidade evaporadora HI-WALL 12.300 BTU/h | UE30 | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. BIO. F | 1 |

| Tabela equipamento mecânico | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| Descrição | TAG | Contagem |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. ACOL | 2 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. ADM | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. ALOJ. F | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. ALOJ. MAQ | 2 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. ALOJ. MASC | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. BAL. F | 2 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. CARTÓRIO | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. COL. DIGI | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. COPA | 2 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. CUST | 3 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. GUARITA | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. INFO | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. NIV | 2 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. PLAN. IC | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. CHEF. IC | 1 |
| VENTILADOR COM FILTRO G4+M5 | VENT. CHR. IML | 1 |
| ventilador/exaustor 552m³/h | ventilador/exaustor 552m³/h | 10 |

| | | |
|-----|------------|-----------------|
| R00 | 15/04/2025 | EMISSÃO INICIAL |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO |

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS
CONTRATADA: SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPE

LOCALIZAÇÃO: Av Pedrinhas, S/N, Cidade Universitária, PETROLINA-PE
PROPRIETÁRIO: SECRETÁRIO EXECUTIVO:

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS
NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
CAU-PE: A46249-7

PROJETISTAS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

VERINILDO NOBERTO RITO
CREA - 1822728614/PE

DISCIPLINA: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
ETAPA: EXECUTIVO

CONTÉUDO: EQUIPAMENTOS
PRANCHA:

ESCALA: 1 : 100
DATA: ABR/2025
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-PNT-L00-CPICIENT-GER-PE-CLI-P004