



Tabela equipamento mecânico		
Descrição	TAG	Contagem
Unidade evaporadora Dutada 18 HP	AHU NECRO	1
caixa de filtro (G4+M5) 150mm	CAIXA DE FILTRO G4+M5	7
DAMPER RENOVACÃO DE AR	DAMPER	1
EXAUSTOR 5000-30000 m3/h Pressão 10 a 400 mmCA	EX01	1
EXAUSTOR 5000-30000 m3/h 10 a 400 mmCA	EX02	1
EXAUSTOR 340m³/h 6"	EX. BAN. ALOJ. MAQ.	2
EXAUSTOR 340m³/h 6"	EX. BAN. GUA.	1
EXAUSTOR 340m³/h 6"	EX. BAN. NIV	1
Unidade Externa Condensadora	UC01	1
Unidade condensadora, linha VRV 8HP	UC001	1
Unidade Externa Condensadora	UC02	1
Unidade condensadora, linha VRV 18HP	UC002	1
Unidade Externa Condensadora	UC03	1
Unidade Externa Condensadora	UC04	1
Unidade Externa Condensadora	UC05	1
Unidade Externa Condensadora	UC07	1
Unidade Externa Condensadora	UC08	1
Unidade Externa Condensadora	UC09	1
Unidade Externa Condensadora	UC10	1
Unidade Externa Condensadora	UC11	1
Unidade Externa Condensadora	UC14	1
Unidade Externa Condensadora	UC15	1
Unidade Externa Condensadora	UC16	1
Unidade Externa Condensadora	UC18	2
Unidade Externa Condensadora	UC19	1
Unidade Externa Condensadora	UC22	1
Unidade Externa Condensadora	UC23	1
Unidade Externa Condensadora	UC24	1
Unidade Externa Condensadora	UC25	1
Unidade Externa Condensadora	UC26	1
Unidade Externa Condensadora	UC27	1
Unidade Externa Condensadora	UC28	1
Unidade Externa Condensadora	UC30	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE01	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE02	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE03	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE04	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE05	1
Unidade evaporadora Dutada 12.300 BTU/h	UE06	1

1 EQUIPAMENTOS
1 : 100

Tabela equipamento mecânico		
Descrição	TAG	Contagem
Unidade evaporadora HI-WALL 24.000 BTU/h	UE07	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE08	1
Unidade evaporadora HI-WALL 18.000 BTU/h	UE09	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE10	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE11	1
Unidade evaporadora Dutada 12.300 BTU/h	UE12	1
Unidade evaporadora Dutada 12.300 BTU/h	UE13	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE14	1
Unidade evaporadora HI-WALL 18.000 BTU/h	UE15	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE16	1
Unidade evaporadora tipo Teto. 60000 BTU/h	UE18	2
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE19	1
Unidade evaporadora Dutada 38.200 BTU/h	UE21	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE22	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE23	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE24	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE25	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE26	1
Unidade evaporadora HI-WALL 24.000 BTU/h	UE27	1
Unidade evaporadora HI-WALL 9.000 BTU/h	UE28	1
Unidade evaporadora HI-WALL 12.000 BTU/h	UE30	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT BIO. F	1

Tabela equipamento mecânico		
Descrição	TAG	Contagem
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. ACOJ	2
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. ADM	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. ALOJ. F	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. ALOJ. MAQ	2
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. ALOJ. MASC	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. BAL. F	2
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. CARTÓRIO	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. COL. DIGI	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. COPA	2
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. CUST	3
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. GUARITA	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. INFO	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. NIV	2
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. PLAN. IC	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. CHEF. IC	1
VENTILADOR COM FILTRO G4+M5	VENT. CHR.F. IML	1
ventilador/exaustor 552m³/h	ventilador/exaustor 552m³/h	10

R01	10/06/2025	Revisão 1
R00	15/04/2025	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS
CONTRATADA: SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPE

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Jardim Correa II, s/n, quadra D, Redenção, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA EXECUTIVA:

SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
ENPJ: 02.960.040/0001-00
NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
CAU-PE: A46249-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VERNILDO NOBERTO RITO
CREA - 192728614/PE

DISCIPLINA: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
ETAPA: EXECUTIVO

CONTÉUDO: EQUIPAMENTOS
PRANCHA:

ESCALA: 1 : 100
DATA: JUN/2025
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-VSA-L00-CPICENT-GER-PE-CLI-P004

04/07 R01