



CORES	TIPOS DE SISTEMA - ÁGUA FRIA
	ALIMENTADOR PREDIAL
	RECALQUE
	SUÇÃO
	DISTRIBUIÇÃO

DET. BOMBA DE RECALQUE

Tabela de Conexões e Acessórios - IMPLANTAÇÃO HIDRÁULICA

Código	Descrição do Material	Quantidade
AA-1	Hidrómetro Multijato 1" - Qn = 3,50 m ³ /h Qmax = 7,00 m ³ /h	1
AA-3	PVC Marrom Soldável - Registro Esfera VS Compacto Soldável 32 mm	1
AA-4	PVC Marrom Soldável - Registro Esfera VS Soldável 32 mm	1
AA-5	Registro de Gaveta Bruto - 1.1/4"	2
AA-6	Registro de Gaveta Bruto - 1"	2
AA-7	Torneira Bola 1"	1
AA-8	Válvula de Pé com Crivo Metálica 1.1/4"	1
AA-9	Válvula de Retenção Vertical Metálica 1"	2
AA-10	Válvula Solenoide - 1"	2
AC-3	PVC Marrom Soldável - Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 mm x 1"	14
AC-4	PVC Marrom Soldável - Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 mm x 1.1/4"	7
AC-5	PVC Marrom Soldável - Adaptador Soldável Curto com Flanges Livres para Caixa d'Água 32 mm x 1"	1
AC-8	PVC Marrom Soldável - Joelho 45° Soldável 32 mm	2
AC-10	PVC Marrom Soldável - Joelho 90° Soldável 32 mm	10
AC-11	PVC Marrom Soldável - Joelho 90° Soldável 40 mm	5
AC-13	PVC Marrom Soldável - Luva Soldável e com Rosca 40 x 1.1/4"	2
AC-14	PVC Marrom Soldável - Tê de Redução Soldável 32 x 25 mm	1
AC-16	PVC Marrom Soldável - Tê Soldável 32 mm	2
AC-17	PVC Marrom Soldável - Tê Soldável 40 mm	1
AC-18	PVC Marrom Soldável - União Soldável 32 mm	2
AC-19	PVC Marrom Soldável - União Soldável 40 mm	2

Lista de Tubulações - IMPLANTAÇÃO HIDRÁULICA

Código	Descrição	Diâmetro	Comprimento
AT-1	Tubo de PVC Marrom Soldável	25 mm	0,20
AT-2	Tubo de PVC Marrom Soldável	32 mm	74,63
AT-3	Tubo de PVC Marrom Soldável	40 mm	4,90

R00	31/03/25	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE - PE**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS	CONTRATADA: SEPE
LOCALIZAÇÃO: R. JOÃO PININGO DE MORAIS, S/N, SÃO CRISTOVÃO, ARCOVERDE-PE	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PROPRIETÁRIO:	
SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CNPJ: 02.960.040/0001-00	NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU-PE: A46249-7
PROJETISTAS:	

LUCAS DE LIMA ALBUQUERQUE
 CREA-PE 18214/4750-6

DISCIPLINA: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	ETAPA: EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - SISTEMA DE ÁGUA FRIA	PRANCHA:
ESCALA: Como indicado	DATA: 31/03/25
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SSP-ARV-L00-CPICIENT-GER-PE-HID-P000	

05/05 R00