



DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ÁGUA

Em resposta à solicitação registrada pela Secretaria de Projetos Estratégicos do Estado de Pernambuco, **através do Registro de Atendimento nº 74761566 (documento SEI nº66941551)** datado de 04 de abril de 2025, comunicamos que para empreendimento **CEU de Cultura de Buíque**, de natureza pública, que será construído na Av. Dr. Belmiro Correia, s/n, Centro, Buíque/PE, localizado no município de Buíque - PE, **haverá viabilidade para implantação do sistema de abastecimento de água.**

A título de elaboração de projeto, deverá ser considerada no ponto de interligação na rede PVC PBA DN 50 mm da COMPESA, com localização indicada nas coordenadas: 8°36'44.36"S 37° 9'29.04"O, conforme imagem em anexo. Para fins de elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água do empreendimento deve-se considerar uma **vazão máxima horária de 1,23 l/s**, com uma **pressão de 6 mca** no ponto de fornecimento de água da COMPESA.

Esse documento tem validade de 02 (dois) anos a partir da data de emissão.



Arcoverde, 14 de maio de 2025.

Denis Fernando da Silva Mendes
Coordenador da CTA Moxotó - COMPESA

Marcos Antonio Moraes de Freitas Filho
Gerente da GNR Moxotó - COMPESA

Recife, 07 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Denis Fernando Da Silva Mendes**, em 14/05/2025, às 15:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Moraes De Freitas Filho**, em 14/05/2025, às 15:59, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **66598713** e o código CRC **471AFEAD**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: