

## **Dispensa da necessidade de solicitação de estudo de disponibilidade/viabilidade de energia elétrica pela Neoenergia PE**

Conforme definido no projeto de instalações elétricas em baixa tensão, a demanda solicitada pela unidade consumidora é de **150 kW**.

Segundo informação veiculada no site da Neoenergia PE, o estudo de disponibilidade/viabilidade de energia elétrica deve ser solicitado, dentre outros casos, quando houver uma “*Ligação de nova unidade com demanda superior à 200kW*”, conforme apresentado na imagem a seguir.

### Disponibilidade de Energia (Viabilidade)

A análise de viabilidade técnica é o estudo necessário para a verificação da disponibilidade da rede para atendimento aos novos consumidores ou ao acréscimo de demanda contratada. O estudo possui validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados após sua emissão e deve ser solicitado quando:

- Ligação de nova unidade com demanda superior à 200kW;
- Aumento de demanda, desde que o acréscimo seja superior à 100kW;
- Alteração de potência da subestação com aumento de demanda, desde que o acréscimo seja superior à 100kW.

No link <https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/seu-negocio/nossos-servicos> é possível encontrar esta informação.

Sendo assim, considerando a demanda da instalação de **150 kW**, por consequência, um valor abaixo do valor estabelecido pela Neoenergia, não se faz necessária a solicitação do estudo de viabilidade/disponibilidade para a Seção do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, localizada na Endereço: Rua Toritamazópolis, S/N, Município de Toritama – PE, -8.006457, -36.074949 – CEP:55125-000

---

Engº Eletricista Fausto Vilar Gonçalves – SEPE  
CREA: 160707273-4