




SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
 Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar



MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2521020290518

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

1.1.1. Rua/Av.: Rua Manoel Carneiro, Lote nº 77, Quadra 29, Loteamento Água Choca

1.1.2. Número:

1.1.3. Complemento:

1.1.4. CEP: 53690000

1.1.5. Bairro: Centro

1.1.6. Município: ARACOIABA

1.2. Classificação da Ocupação

1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP): TIPO F - ESCRITORIO

1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): A

1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: 197 : 10 : 01

1.3. Características do Imóvel

1.3.1. Área construída declarada: 229,70(m²)

1.3.2. Área de Coberta: 234,96(m²)

1.3.3. Número de pavimentos: 1

1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento
Terréo

Área
229.70(m²)

2. Razão Social / Proprietário

- 2.1. CNPJ/CPF:** 02.960.040/0001-00
- 2.2. Razão Social/Nome:** SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
- 2.3. Telefone para Contato:** 81 3182 - 7860
- 2.4. E-mail:** matheus.pontesaz@sepe.pe.gov.br

3. Dados do Responsável Técnico

- 3.1. Nome:** Matheus Pontes Andrade Azevedo
- 3.2. CREA/CAU:** 1817261258 RNP
- 3.3. Telefone para Contato:** 81 99790 - 5570
- 3.4. E-mail:** matheuspontess@outlook.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Localização	Quantidade	Largura (m)	Inclinação (%)	Altura do Corrimão (m)
Térreo (Rampa de acessibilidade)	1	2.07(m)	7.65%	0.85(m)

5. Sistema de iluminação de Emergência

5.1. Potência da lâmpada: 15(W)**Outros:** 300 lumens**5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo****Outros:****5.3. Autonomia do sistema: 2(h)****Outros:****5.4. Observação:** Blocos autônomos de LED com no mínimo 300 LM ou 15W, atendendo a NBR 10898:2023**6. Sinalização de Emergência****6.1. Luminoso:** Não**6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)****Outros:****6.1.2. Tipo do sistema alimentador:****Outros:****6.1.3. Autonomia: 0(h)****Outros:****6.2. Fotoluminescente:** Sim**6.2.1. Observações:** Placas de sinalização de emergências Fotoluminescente atendendo a NBR 16820:2020**7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho**

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

10. Central GLP

Não se aplica

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

14. Heliponto

Não se aplica

15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

15.1. Extintores:

Tipo	Capacidade	Quantidade
A B C	6Kg	2

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

BLOCO GERENCIAL **Altura:** 3,20 m

PAVIMENTO TÉRREO: 234,96 m²

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS
02	EXTINTORES ABC DE 6 KG
02	PLACAS DE EXTINTOR
04	SETAS FOTOLUMINESCENTES

Assinatura do Responsável Técnico



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROCOLO: 2521020290518
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: bbe8be91cb5f89d1