

**01 SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO**  
 SEM ESCALA

NOTAS GERAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NBR 16820

- A sinalização deve ser feita de acordo com o plano de emergência, devendo ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 1,0m de altura de instalação, desde que não haja obstáculos no caminho de visão.
- A sinalização de orientação deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- Em todos os pontos de saída e de fuga, deve ser feita uma sinalização intermediária para indicar o caminho a seguir até o ponto de saída.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.
- A sinalização de saída deve ser feita de modo que o eixo de leitura seja perpendicular ao eixo de circulação.

**03 ABRIGO PARA EXTINTORES EXTERNOS**  
 SEM ESCALA

NOTA: DEVERÁ TER FANCO NA PORTA HORIZONTAIS ORIENTADO PARA O INTERIOR DO ABRIGO. DEVE HAVER TAMBIÉM DISPOSITIVO QUE ABRE O ARRANJAMENTO DURANTE UMA EMERGÊNCIA E INSTRUÇÕES QUANTO AOS ESTÁGIOS DO VERBO.

**04 DETALHE - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA**  
 SEM ESCALA

NOTAS:  
 1 - Cada ponto de iluminação de emergência será dotado de uma bateria 20Ah e qual não poderá ser cortada por qualquer motivo.  
 2 - Os interruptores serão do tipo "push".  
 3 - Os interruptores serão do tipo "push".

**06 INSTALAÇÃO DE EXTINTORES**  
 SEM ESCALA

PLACA CONFORME NBR 16820 CÓDIGO 1-8

PLACA CONFORME COSCIP CÍRCULO INTERNO COR: VERMELHA para extintores de ÁGUA PRESSURIZADA AMBULA para extintores de GÁS CARBÔNICO AZUL para extintores de PÓ QUÍMICO

**07 INSTALAÇÃO DE EXTINTORES - POSICIONAMENTO DE EXTINTORES**  
 SEM ESCALA

**08 SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES E EXTINTORES EM PILARES E PAREDES**  
 SEM ESCALA

1 - Tampa de ferro fundido  
 2 - Registro globo angular 45° 63mm  
 3 - Tampa storz com corrente  
 4 - Adaptador storz 63mm

**05 DETALHE - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA**  
 SEM ESCALA

**09 DETALHE - CORRIMÃO E GUARDA CORPO**  
 SEM ESCALA

**10 INSTALAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL COM INDICADOR SONORO E VISUAL**  
 SEM ESCALA

**11 DETALHES ACIONADORES EM ÁREA EXTERNA**  
 SEM ESCALA

**20 FOLGAS DOS FIOS NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EM FÓRRO**  
 SEM ESCALA

INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO PARA MANter A CONTINUIDADE ELÉTRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAÇÃO SEM ESCALA

ARRUELA PARA SEGURAR A CONTINUIDADE ELÉTRICA SOBRE CHAPA GALVANIZADA SEM PINTURA ISOLANTE

GARANTIR FOLGA DE CASO EM UMA VOLTA COM DIÂMETRO DA CAIXA

ABRACADOURA GALVANIZADA COM FIO DE INTERLIGAÇÃO

RECHAMENTO DA CAIXA

**09 DETALHE - CORRIMÃO E GUARDA CORPO**  
 SEM ESCALA

**10 INSTALAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL COM INDICADOR SONORO E VISUAL**  
 SEM ESCALA

**11 DETALHES ACIONADORES EM ÁREA EXTERNA**  
 SEM ESCALA

-VER NOTAS DO PROJETO NA PLANTA 01

REV.	VERSÃO INICIAL	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
	MAR/25				

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
 SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE  
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:  
 PROJETO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL - ETE PERNAMBUCO

CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos	CONTRATADA: -
LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR 408, Nazaré da Mata - PE CEP: 55800-000	ETAPA: Projeto Básico
PROPRIETÁRIO: Ana Paula Cascão CAU nº 1801292353 PE	RESP. TÉCNICO: Luana Campos dos Santos CREA nº 1817631365 PE

DISCIPLINA:  
 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CONTEÚDO:  
 DETALHES

PRANCHA:  
 05/07R00