



**LEGENDA DOS EXTINTORES INCÊNDIO**

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (INDICADO) COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANO (LITROS) ESPECÍFICA.
	EXTINTOR DE ÁGUA DE ESPUMA MECÂNICA COM SUPORTE E DISCO DE SINALIZAÇÃO (LITROS) ESPECÍFICA.
	EXTINTOR DE CO2 COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANO (LITROS) ESPECÍFICA.
	EXTINTOR DE TIPO MECÂNICO TIPO CARRETA COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANO (LITROS) ESPECÍFICA.
	EXTINTOR DE CO2 SOBRE BOMBA.
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SOBRE BOMBA.

**LEGENDA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO**

	LUMINÁRIA EM BLOCO AUTÔNOMO PARA ACUMULAMENTO DE ENERGIA NO TETO, AUTÔNOMA MINIMA DE 10 HORAS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO LUMEN).
	LUMINÁRIA EM BLOCO AUTÔNOMO PARA ACUMULAMENTO DE ENERGIA, INSTALADA NA PAREDE A 2,50m DO PISO, AUTÔNOMA MINIMA DE 10 HORAS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO LUMEN).
	LUMINÁRIA EM BLOCO AUTÔNOMO PARA ACUMULAMENTO DE ENERGIA, TIPO 3 FANOS ESPECÍFICOS INSTALADA NA PAREDE A 2,50m DO PISO, AUTÔNOMA MINIMA DE 20 HORAS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES).
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGENCIA, INDICANDO TETO E CORTINA.
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAÍDA DE EMERGENCIA EM PAREDE.
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS.
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS (TETO E CORTINA).
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO PASSARILHO DE SAÍDA DE EMERGENCIA.

**LEGENDA DO SISTEMA DE HIDRANTES**

	TUBULAÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO EM AÇO GALVANIZADO-VER MEMORIAL-DEPÓSITO / ENTERRADO
	TUBULAÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO ENTERRADO
	ABRIGO PARA HIDRANTE PRESS. SIMPLES, MANEJÁVEL, ACESSÓRIOS E DIMENSÕES, VER PLANO DE DETALHE (VER DETALHE)
	HORANTE DE RECALQUE (VER DETALHE)
	REGISTRO DE MANUTENÇÃO/BLOQUEIO
	BOMBO DE ACUMULAMENTO REMOTO DA BOMBA DE INCÊNDIO
	CHAVE DE FLUXO COM PALANCA E RETENÇÃO MECÂNICA
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	COLUMA DE HORANTE DO CILINDRO AUTOMÁTICO (DIÂMETRO INDICADO EM PLANO)

**LEGENDA DO SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO**

	TUBULAÇÃO DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO EM AÇO (DIÂMETRO INDICADO EM PLANO)
	REDE DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO PENDENTE, DN 1/2", 90° E, 45°

**LEGENDA DE DETEÇÃO E ALARME**

	ACIONADOR MANUAL COM ACESSO SENSIVO ENERGIZADO
	DETECTOR DE FUMAÇA ENERGIZÁVEL / DETECTOR ÓPTICO PARA ENTERRADO
	DETECTOR TERMOELETROTERMICO ENERGIZADO
	CENTRAL DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PROGRAMADA
	DETETORES DE FUMACÇÃO "PI" TIPO DE DETEÇÃO TENSÃO SEM ESPECIFICAÇÃO COM ABRES DE LUM. DE LÂMPADA MINIMA NA CÂMERA VENTILADA, A CADA 20m NO MÍNIMO OU A CADA 30m (SINALIZAÇÃO) SEM
	LEITURADO, "SEM INOVAÇÃO" 4" ENTERRADO NO PISO

- NOTAS**
- PROJETO SEDE AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE PERNAMBUCO.
  - AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ESTÃO INFORMADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
  - TODAS AS REDUÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS NO SENTIDO DO FLUXO E POR MEIO DE LUMAS (NÃO UTILIZAR FICHA).
  - AS LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA TEM SUAS LOCALIZAÇÕES E LOCALIZAÇÕES CONFORME PROJETO ELÉTRICO.
  - TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DEVEM RECEBER SINALIZAÇÃO DE MODO A PERMITIR SUA LOCALIZAÇÃO A DISTANCIA.



PLANTA CHAVE- ANEXO HOSPITALAR - NOVO  
 1:1500

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	T.O.	ELAB.	APROV.
R01	09/07/2023	APRESENTAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE E DO PAVIMENTO LIDO			
R00	09/06/2023	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
 SECRETARIA DE PRODUTOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE  
 CNPJ: 21.825.676/0001-94

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES  
 LOCALIZAÇÃO: Rua Manoel de Moraes, 500 - Estacada, Recife - PE, CEP: 50000-000  
 PROPRIETÁRIO: Projeto Executivo  
 CRIADO: CISAM - ANEXO HOSPITALAR  
 SECRETARIA DE Projetos Estratégicos de Pernambuco - SEPE: Priscila Giovana de Carvalho Barbosa  
 CNPJ: 21.825.676/0001-94  
 CHAPEL: 0510000005

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO DE PDI: TARCISO OLIVEIRA DA SILVA  
 CREA: 1611594/PE  
 DISCIPLINA: PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
 CONTÉUDO: PLANTA BAIXA - TÉRREO - SISTEMA DE HIDRANTES E SPRINKLERS  
 ESCALA: 1:1500  
 DATA: 09/07/2023  
 INDICADA: 09/07/2023  
 COORDENADOR: GOVPE-SPE-REC-CISAMPE-PCS/SP/LE-019  
 PRONOME: 019/30 R01

NOTA : NÃO EXISTE CENTRAL GLP PARA O NOVO BLOCO DO ANEXO HOSPITALAR  
 A CENTRAL GLP DO CISAM FICA LOCALIZADA NO BLOCO EXISTENTE SENDO PROTEGIDA POR HIDRANTE MAIS PRÓXIMO VER PRANCHA 25/31

PAVIMENTO TÉRREO - DO ANEXO HOSPITALAR  
 1:60