



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar

MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2520290291701

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

1.1.1. Rua/Av.: SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

1.1.2. Número:

1.1.3. Complemento:

1.1.4. CEP: 55200000

1.1.5. Bairro: CIMBRES

1.1.6. Município: PESQUEIRA

1.2. Classificação da Ocupação

1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP): TIPO H - REUNIAO DE PUBLICO

1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): A

1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: 290

1.3. Características do Imóvel

1.3.1. Área construída declarada: 1.315,59(m²)

1.3.2. Área de Coberta: 1.315,59(m²)

1.3.3. Número de pavimentos: 1

1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento

TERREO

Área

1315.59(m²)

2. Razão Social / Proprietário

2.1. CNPJ/CPF: 08.113.327/0001-81

2.2. Razão Social/Nome: SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

2.3. Telefone para Contato: 81 3182 - 7856

2.4. E-mail: robertafernandessepe@gmail.com

3. Dados do Responsável Técnico

3.1. Nome: ROBERTA JERÔNIMO FERNANDES DA SILVA

3.2. CREA/CAU: 1620399741

3.3. Telefone para Contato: 83 99179 - 8308

3.4. E-mail: engcrobertajfs@gmail.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Não se aplica

5. Sistema de iluminação de Emergência

5.1. Potência da lâmpada: 5(W)

Outros: 500 LÚMENS

5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo

Outros:

5.3. Autonomia do sistema: 2(h)

Outros:

5.4. Observação: Blocos autônomos de LED, com fluxo luminoso mínimo de 500 lúmens, ou potência equivalente, conforme especificações do fabricante.

6. Sinalização de Emergência**6.1. Luminoso: Não****6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)**

Outros:

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:

Outros:

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:

6.2. Fotoluminescente: Sim

6.2.1. Observações: Placas de sinalização fotoluminescente em conformidade com a norma ABNT NBR 16820:2020.

7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

Unidade Quantidade

PLACA FOTOLUMINESCENTE
DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA -FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

UN

10,00

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS

CENTRO COMUNITÁRIO

EXTINTORES

Unidade Quantidade

EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL PQS DE 6 KG,

UN

3,00

CLASSE ABC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Unidade Quantidade

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,

DE 500 LM TETO-

UN

3,00

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,

DE 500 LM PAREDE-

UN

9,00

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

Unidade Quantidade

PLACA FOTOLUMINESCENTE
DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA A FRENTE -

FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

PLACA FOTOLUMINESCENTE
DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA LATERAL ESQ -

FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

UN

2,00

(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

PLACA FOTOLUMINESCENTE
DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA -

FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

UN

1,00

(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

APOIO ROMEIRO

EXTINTORES

Unidade

Quantidade

EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL PQS DE 6 KG,

UN

3,00

CLASSE ABC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Unidade

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,

DE 500 LM PAREDE-

FORNECIMENTO E

UN

8,00

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINALIZAÇÃO DE

Unidade

EMERGÊNCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE UN

4,00

DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA A FRENTE -

FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

PLACA FOTOLUMINESCENTE

DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA LATERAL ESQ -

FOTOLUMINESCENTE,

UN

2,00

RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

PLACA FOTOLUMINESCENTE

DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA -

FOTOLUMINESCENTE,

UN

6,00

RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS

PRAÇA DE EVENTOS (PALCO E ARQUIBANCADA)

EXTINTORES

Unidade

Quantidade

EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL PQS DE 6 KG,

UN

3,00

CLASSE ABC

EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL CO2 DE 6 KG,

UN

1,00

CLASSE BC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Unidade

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,

DE 500 LM TETO-

UN

2,00

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINALIZAÇÃO DE

Unidade



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROCOLO: 2520290291701
CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81
CÓD. AUTENTICIDADE: a49501d51ff3b391