

Dispensa da necessidade de solicitação de estudo de disponibilidade/viabilidade de energia elétrica pela Neoenergia PE

Conforme definido no projeto de instalações elétricas em baixa tensão, a demanda solicitada pela unidade consumidora é de **112,44 kVA**.

Segundo informação veiculada no site da Neoenergia PE, o estudo de disponibilidade/viabilidade de energia elétrica deve ser solicitado, dentre outros casos, quando houver uma “*Ligação de nova unidade com demanda superior à 200kW*”, conforme apresentado na imagem a seguir.

Disponibilidade de Energia (Viabilidade)

A análise de viabilidade técnica é o estudo necessário para a verificação da disponibilidade da rede para atendimento aos novos consumidores ou ao acréscimo de demanda contratada. O estudo possui validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados após sua emissão e dever ser solicitado quando:

- Ligação de nova unidade com demanda superior à 200kW;
- Aumento de demanda, desde que o acréscimo seja superior à 100kW;
- Alteração de potência da subestação com aumento de demanda, desde que o acréscimo seja superior à 100kW.

No link <https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/seu-negocio/nossos-servicos> é possível encontrar esta informação.

Sendo assim, considerando a demanda da instalação de **112,44 kVA**, por consequência, um valor abaixo do valor estabelecido pela Neoenergia, não se faz necessária a solicitação do estudo de viabilidade/disponibilidade para SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DE CIMBRES, RUA SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS DE CIMBRES, S/N, ALDEIA GUARDA, PESQUEIRA, 55200-000.

Engº Eletricista André Marques Cavalcanti Filho- SEPE

CREA/PE: 1816703788