




SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
 Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar



MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2520310290525

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

- 1.1.1. Rua/Av.:** Av. Ten Cleto Campelo
1.1.2. Número: 3246
1.1.3. Complemento: Proximo a cede do TJPE e MPPE
1.1.4. CEP: 54811080
1.1.5. Bairro: MANGUEIRA
1.1.6. Município: MORENO

1.2. Classificação da Ocupação

- 1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP):** TIPO F - ESCRITORIO
1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): A
1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: 197 : 10 : 01

1.3. Características do Imóvel

- 1.3.1. Área construída declarada:** 229,70(m²)
1.3.2. Área de Coberta: 234,96(m²)
1.3.3. Número de pavimentos: 1
1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento
 Terréo

Área
 229.70(m²)

2. Razão Social / Proprietário

- 2.1. CNPJ/CPF:** 02.960.040/0001-00
- 2.2. Razão Social/Nome:** SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
- 2.3. Telefone para Contato:** 81 3182 - 7860
- 2.4. E-mail:** matheus.pontesaz@sepe.pe.gov.br

3. Dados do Responsável Técnico

- 3.1. Nome:** Matheus Pontes Andrade Azevedo
- 3.2. CREA/CAU:** 1817261258 RNP
- 3.3. Telefone para Contato:** 81 99790 - 5570
- 3.4. E-mail:** matheuspontess@outlook.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Não se aplica

5. Sistema de iluminação de Emergência

- 5.1. Potência da lâmpada:** 10(W)



Outros: 300 lumens

5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo

Outros:

5.3. Autonomia do sistema: 1(h)

Outros:

5.4. Observação: - POTENCIA (WATT): MÍNIMO 10W (OU EQUIVALENTE) e 300 LÚMENS OU 15W QUANDO COMBINADA COM A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. - TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 01 HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUE SEJA REDUZIDO O NÍVEL DE ILUMINAMENTO. - SISTEMA ALIMENTADOR: AUTÔNOMO

6. Sinalização de Emergência

6.1. Luminoso: Não

6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)

Outros:

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:

Outros:

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:

6.2. Fotoluminescente: Sim

6.2.1. Observações:

7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

10. Central GLP

Não se aplica

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

14. Heliponto

Não se aplica

15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

15.1. Extintores:

Tipo	Capacidade	Quantidade
A B C	6Kg	2

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

BLOCO GERENCIAL **Altura:** 4,25 m

PAVIMENTO TÉRREO: 234,96 m²

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS
02	EXTINTORES DE PQS ABC DE 6 KG
03	SETAS FOTOLUMINESCENTES
06	LÚMINARIAS DE EMERGÊNCIA

Assinatura do Responsável Técnico



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROCOLO: 2520310290525
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: bd17662260ee196b