



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO  
1 : 50

LEGENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS (LÍQUIDA / LÍQUIDA DE SUÇÃO), COM CASO DE FORÇA/COMANDO INTERLIGANDO AS UNIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.
	PONTO DE FORÇA (P.F.)
	TUBULAÇÃO DUTO FLEXÍVEL
UE-XX/UC-XX	UNIDADE EVAPORADORA/UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
CF 01	COFA ELHA 90X60 CM - VAZÃO 100 m³/h
GRF 01 / 02	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO Ø150 mm / Ø100 mm
URA-01a02	UNIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR TIPO PAREDE COM FILTRO G4-MS. REF.: SPLITVENT
URA-03a10	UNIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR TIPO PAREDE COM FILTRO G4-MS. REF.: SPLITVENT
URA-11	UNIDADE DE RENOVAÇÃO DE AR TIPO INLINE. REF.: SICFLUX MAXX S 100
CF 01	CAIXA DE FILTRO G4-MS. REF.: SICFLUX FIBOX RED PARA MAXX S 100
DF 01	DIFFUSOR CIRCULAR. REF.: SICFLUX RYA 100

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO						
TAG	TIPO	CAPACIDADE (BTU/h)	CIRCUITO REFRIGERAÇÃO	QUANTIDADE (UNID)	P.F.	PESO (kg)
UE-03a05 UC-03a05	SPLIT INVERT (REF. SAKANE)	9.000	L.L. 1/4" L.S. 3/8"	3	F-1x1-080a 100W-220V	8,9 23,8
UE-06a11 UC-06a11	SPLIT INVERT (REF. SAKANE)	12.000	L.L. 1/4" L.S. 3/8"	6	F-1x1-080a 100W-220V	8,9 26,8
UE-12 UC-12	SPLIT INVERT (REF. SAKANE)	18.000	L.L. 1/4" L.S. 1/2"	1	F-1x1-080a 160W-220V	8,9 26,8
UE-01a02 UC-01a02	SPLIT TIPO (REF. ELIUM)	24.000	L.L. 3/8" L.S. 5/8"	2	F-1x1-080a 2x10W-220V	17,9 30,9

Tabela de Tubulações	
Tipo	Comprimento
Tubo - Cobre - 6,4 mm	42,98 m
Tubo - Cobre - 9,5 mm	45,37 m
Tubo - Cobre - 12,7 mm	6,91 m
Tubo - Cobre - 15,9 mm	9,02 m

Tabela de Duto Flexível		
Tipo	Diâmetro	Comprimento
Flexível - Redondo	100 mm	4,00 m
Flexível - Redondo	150 mm	1,18 m

R0	22/04/25	EMISSÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA 1B NO MUNICÍPIO DE PANELOS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS  
CONTRATADA: SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPE

LOCALIZAÇÃO: Rodovia PE-158, PANELOS-PE

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA EXECUTIVA:

SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
ENPJ: 02.960.040/0001-00  
NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS  
CAU-PE: A46249-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VERINILDO NOBERTO RITO  
CREA: 1822728614/PE

DISCIPLINA: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO  
ETAPA: EXECUTIVO

CONTÉUDO: PLANTA BAIXA  
PRANCHA:

ESCALA: Como indicado  
DATA: ABR/2025  
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-PNL-L00-DIB\_XXX-GER-PE-CLI-P001

01/04 R0