


Ø Amostrador  Ø Revestimento (Rev.):	Externo: 2"	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo: 0,00 m	Ensaio de Avanço por Circulação de Água			
	Interno: 1 3/8"	Peso (PP): 65 kgf	Revestimento: 0,00 m	Início	10 min	20 min	30 min
	2 1/2"	Escala vertical: 1:100	Nível d'água: Não medido	-	-	-	-


Perfuração: **TC**-Trado Concha



Compacidade/Consistência	1	2	3	4	5
Areias ou siltes arenosos	Fofa(o)	Pouco compacta(o)	Medianamente compacta(o)	Compacta(o)	Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos	Muito mole	Mole	Média(o)	Rija(o)	Dura(o)

Rua General Mena Barreto, 209, Cordeiro, Recife-PE, 50731-070  
 www.tecsolosondagem.com.br (81) 3227-4780/8801-5824/9299-3476

Resp. Técnico: Edézio Felipe de Barros Melo  
 Eng. Civil - CREA 33.643-D/PE

	<b>TECSOLO</b>	<b>0129/19</b>
	<b>Sondagem de Reconhecimento a Percussão</b>	<b>SP-403</b>
Cliente: TPF ENGENHARIA Obra: PENITENCIARIA LUIZ PLACIDO DE SOUZA Local: RUA ESTRADA DE CAMPINA GRANDE, -, CARUARU-PE		Página 1/1 Data 18/04/2019

Nível d'água Inicial:	Não medido	Cota da boca do furo:	0,00 m	Ensaio de Avanço por Circulação de Água			
Estabilizado:	Não medido	Revestimento:	0,00 m	Início	10 min	20 min	30 min
Final:	Não medido			-	-	-	-

Amostra	Perfuração	Profundidade (m)			Golpes 30 cm		Compacidade	Consistência	Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
		Inicial	1ª e 2ª	2ª e 3ª	1ª e 2ª	2ª e 3ª				
01	TC	0,00	0,30	0,30	9	$\frac{5}{15}$	-	-	0,00	Piso
02	TC	-	-	-	-	-	-	-	0,10	Aterro arenoso com formação de rocha de cor variegada, pouco compacta.
03	TC	-	-	-	-	-	-	-	0,33	Areia fina e média bastante siltosa e pouco argilosa de cor marrom clara, pouco compacta.
04	TC	0,45	0,75	0,90	6	5	2	-		
05	TC	1,00	1,30	1,60	22	$\frac{52}{45}$	4	-	1,35	Rocha decomposta arenosa de cor variegada, muito compacta.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	LIMITE DE SONDAAGEM

Obs.: 2A CONTRA PROVA DO SPT 4  
SONDAAGEM IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR SPT A 1,60M

Compacidade/Consistência	1	2	3	4	5
Areias ou siltes arenosos	Fofa(o)	Pouco compacta(o)	Medianamente compacta(o)	Compacta(o)	Muito compacta(o)
Argilas ou siltes argilosos	Muito mole	Mole	Média(o)	Rija(o)	Dura(o)
Rua General Mena Barreto, 209, Cordeiro, Recife-PE, 50731-070 www.tecsolosondagem.com.br (81) 3227-4780/8801-5824/9299-3476	Resp. Técnico		Edézio Felipe de Barros Melo Eng. Civil - CREA 33.643-D/PE		