



Planta Chave - 1º Pavimento
SEM ESCALA

LEGENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO
	DUTOS EM CHAPA DE AÇO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO EXAUSTÃO.
	(GR-X.X) - GRELHA
	(W-X.X) - VENEZIANA EXTERNA
	TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS (L=LINHA DE LÍQUIDO / L=LINHA DE SUÇÃO), COM CABO DE FORÇA/COMANDO INTERLIGANDO AS UNIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.
	PONTO DE FORÇA (P.F.)
	(UE-X.X) - UNIDADE EVAPORADORA SPLIT
	(UC-X.X) - UNIDADE CONDENSADORA SPLIT / (UCF-X.X) - UNIDADE CONDENSADORA FRIGORÍFICA
	(UEBP-X.X) - UNIDADE EVAPORADORA BAIXO PRESSÃO
	(DF-X.X) - DAMPER CORTA FOGO / (REG-X.X) - REGULADOR DE VAZÃO
	(EX-X.X) EXAUSTOR
	(OP-X.X) COFRA EJA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR

TAG	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UND)	P.F.	PESO (kg)
CV-01	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4. REF.: SICFLUX FH 100 com Filtro G4	4	79W-220V	10
CV-02	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4. REF.: SICFLUX FH 125 com Filtro G4	1	75W-220V	10
CV-03	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4. REF.: SICFLUX FH 150 com Filtro G4	1	95W-220V	10
CV-04	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, INSTALADA EM PAREDE H=2,2M. REF.: SICFLUX SPLUTENT COM FILTRO G4	11	20W-220V	0,95
DF-01	DIFUSOR DE VAZÃO REGULÁVEL PARA DUTO #100, INSTALADO NO FORRO. REF.: SICFLUX RVA 100	4	-	-
DF-02	DIFUSOR DE VAZÃO REGULÁVEL PARA DUTO #125, INSTALADO NO FORRO. REF.: SICFLUX RVA 125	1	-	-
DF-03	DIFUSOR DE VAZÃO REGULÁVEL PARA DUTO #150, INSTALADO NO FORRO. REF.: SICFLUX RVA 150	1	-	-
AR-01	GRADE REDONDA DE CAPTAÇÃO DE AR COM COLARINHO PARA DUTO #100	4	-	-
AR-02	GRADE REDONDA DE CAPTAÇÃO DE AR COM COLARINHO PARA DUTO #125	1	-	-
AR-03	GRADE REDONDA DE CAPTAÇÃO DE AR COM COLARINHO PARA DUTO #150	1	-	-

R01	REVISÃO 01	11/04/2025	Reginaldo Jr.
R00	EMIÇÃO INICIAL	08/01/2025	Hellison Artur
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC. APROV.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:
PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS REMANESCENTES DA AMPLIAÇÃO DA PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA

CONTRATANTE:
Secretaria de Administração Penitenciária e Resocialização - SEAP

CONTRATADA:
Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE

LOCALIZAÇÃO:
Av. Espírito Santo, 36 - Vassoural, Caruaru/PE, CEP: 55028-065.

ETAPA:
Projeto Executivo

PROPRIETÁRIO:
Secretaria de Administração Penitenciária e Resocialização - SEAP

RESPONSÁVEL:
Irina Casiano de Holanda Lima
CAU/PE: A6249-7

PROJETISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Reginaldo da Cunha Mota Junior - CREA 182291067/PE

DICIPLINA:
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

CONTÉUDO:
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - MÓDULO ADMINISTRATIVO

PRANCHAS:
ESCALA: 1:50 DATA: ABR/2025 CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-CAR-100-PRE-PIP-GER-PE-CL-PO02-R1 02-07



01 Planta Baixa 1º Pavimento - Módulo Administrativo
ESC.: 1:50