

Imprimir



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 PROTOCOLO: 2520300297568
 CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
 CÓD. AUTENTICIDADE: 6445092485e8e985

MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2520300297568

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

1.1.1. Rua/Av.: AVENIDA ROMEICA MARINHO BATISTA

1.1.2. Número:

1.1.3. Complemento:

1.1.4. CEP: 56580000

1.1.5. Bairro: São José

1.1.6. Município: SURUBIM

1.2. Classificação da Ocupação

1.2.1. Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP): TIPO F - ESCRITORIO

1.2.2. Classe de ocupação (segundo o IRB): A

1.2.3. Rubrica segundo o TSIB: 197 : 10 : 01

1.3. Características do Imóvel

1.3.1. Área construída declarada: 332,15(m²)

1.3.2. Área de Coberta: 336,32(m²)

1.3.3. Número de pavimentos: 1

1.3.4. Área por Pavimento:

Pavimento

Terréo

Área

332.15(m²)

2. Razão Social / Proprietário

- 2.1. CNPJ/CPF:** 02.960.040/0001-00
- 2.2. Razão Social/Nome:** SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
- 2.3. Telefone para Contato:** 81 3182 - 7860
- 2.4. E-mail:** matheus.pontesaz@sepe.pe.gov.br

3. Dados do Responsável Técnico

- 3.1. Nome:** Matheus Pontes Andrade Azevedo
- 3.2. CREA/CAU:** 1817261258 RNP
- 3.3. Telefone para Contato:** 81 99790 - 5570
- 3.4. E-mail:** matheuspontess@outlook.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Localização	Quantidade	Largura (m)	Inclinação (%)	Altura do Corrimão (m)
Térreo (Rampa de acessibilidade)	1	1.60(m)	6.26%	0.80(m)

5. Sistema de iluminação de Emergência

5.1. Potência da lâmpada: 10(W)

Outros: 100 lumens

5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo

Outros:

5.3. Autonomia do sistema: 1(h)

Outros:

5.4. Observação:**6. Sinalização de Emergência****6.1. Luminoso: Não****6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)**

Outros:

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:

Outros:

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:

6.2. Fotoluminescente: Sim**6.2.1. Observações:****7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho**

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

10. Central GLP

Não se aplica

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

14. Heliponto

Não se aplica


15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)**15.1. Extintores:**

Tipo	Capacidade	Quantidade
PQS (Pó Químico)	6Kg	3

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:**BLOCO PRINCIPAL** **Altura:** 3,45 mPAVIMENTO TÉRREO: 332,15 m²

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/CAPACIDADE/VOLUME/MEDIDAS/POTÊNCIAS
03	EXTINTORES DE PQS BC DE 6 KG
08	SETAS FOTOLUMINESCENTES
06	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS (PAREDE E TETO)

Assinatura do Responsável Técnico



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROCOLO: 2520300297568
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: 6445092486e8e985