



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
1 : 50

LEGENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS (Linha de Líquido / Linha de Sucção), COM CASO DE FORÇA/COMANDO INTERLIGANDO AS UNIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.
	PONTO DE FORÇA (P.F.)
	TUBULAÇÃO DUTO FLEXÍVEL
UE-XX/UC-XX	UNIDADE EVAPORADORA/UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
CF 01	COFA ELHA 90X60 CM - VAZÃO 100 m³/h
GRF 01 / 02	GRADE REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO Ø150 mm / Ø100 mm
URA-01a02	UNIDADE DE RENOVÇÃO DE AR TIPO PAREDE COM FILTRO G4-MS. REF.: SPLITVENT
URA-03a10	UNIDADE DE RENOVÇÃO DE AR TIPO PAREDE COM FILTRO G4-MS. REF.: SPLITVENT
URA-11	UNIDADE DE RENOVÇÃO DE AR TIPO INLNE. REF.: SIFLUX MAXX 5 100
CF 01	CAIXA DE FILTRO G4-MS. REF.: SIFLUX FIBOX RED PARA MAXX 5 100
DF 01	DIFFUSOR CIRCULAR. REF.: SIFLUX RVA 100

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO						
TAG	TIPO	CAPACIDADE (l/h)	CIRCUITO REFRIGERAÇÃO	QUANTIDADE (UNID)	P.F.	PESO (kg)
UE-03a05 UC-03a05	SPLIT INVALL (REF.SARNA)	9.000	L.L. 1/4" L.S. 3/8"	3	F-1x1-080a 100W-220V	8,9 23,8
UE-06a11 UC-06a11	SPLIT INVALL (REF.SARNA)	12.000	L.L. 1/4" L.S. 3/8"	6	F-1x1-080a 100W-220V	8,9 26,8
UE-12 UC-12	SPLIT INVALL (REF.SARNA)	18.000	L.L. 1/4" L.S. 1/2"	1	F-1x1-080a 160W-220V	8,9 26,8
UE-01a02 UC-01a02	SPLIT TIPO (REF.ELIAN)	24.000	L.L. 3/8" L.S. 5/8"	2	F-1x1-080a 2x10W-220V	11,9 30,8

Tabela de Tubulações	
Tipo	Comprimento
Tubo - Cobre - 6,4 mm	42,98 m
Tubo - Cobre - 9,5 mm	45,37 m
Tubo - Cobre - 12,7 mm	6,91 m
Tubo - Cobre - 15,9 mm	9,02 m

Tabela de Duto Flexível		
Tipo	Diâmetro	Comprimento
Flexível - Redondo	100 mm	4,00 m
Flexível - Redondo	150 mm	1,18 m

R00	11/07/25	EMISSÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO

Secretaria de Projetos Estratégicos GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CONTRATANTE: SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CONTRATADA: SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

LOCALIZAÇÃO: LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL:

SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
CNPJ: 02.960.040/0001-00 CAU-PE: A46249-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REGINALDO DA C. M. JUNIOR
CREA: 182293677PE

DISCIPLINA: PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO ETAPA: EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA PRANCHA:

ESCALA: Como indicado DATA: 11/07/25 CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-VSA-L00-DIB_XXX-GER-PE-CLI-P001