




SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

Sistema de Atendimento ao Contribuinte Bombeiro Militar



MEMORIAL DE INCÊNDIO

PROTOCOLO: 2520010308535

1. Dados do Imóvel

1.1. Endereço

- 1.1.1. **Rua/Av.:** Rua Arnóbio Marques
- 1.1.2. **Número:** 310
- 1.1.3. **Complemento:** BLOCO GUARITA E HEMODINÂMICA
- 1.1.4. **CEP:** 50100130
- 1.1.5. **Bairro:** Santo Amaro
- 1.1.6. **Município:** RECIFE

1.2. Classificação da Ocupação

- 1.2.1. **Tipo de ocupação (segundo Art. 7º do COSCIP):** TIPO F - ESCRITORIO
- 1.2.2. **Classe de ocupação (segundo o IRB):** A
- 1.2.3. **Rubrica segundo o TSIB:** 134.12-02

1.3. Características do Imóvel

- 1.3.1. **Área construída declarada:** 811,10(m²)
- 1.3.2. **Área de Coberta:** 811,10(m²)
- 1.3.3. **Número de pavimentos:** 1
- 1.3.4. **Área por Pavimento:**

Pavimento
TÉRREO

Área
811.10(m²)

2. Razão Social / Proprietário

2.1. CNPJ/CPF: 21.825.676/0001-94

2.2. Razão Social/Nome: SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS DE PERNAMBUCO

2.3. Telefone para Contato: 81 9799 - 6728

2.4. E-mail: waldisleyb@gmail.com

3. Dados do Responsável Técnico

3.1. Nome: WALDISLEY DE SOUZA BATISTA

3.2. CREA/CAU: 1819498590

3.3. Telefone para Contato: 87 99125 - 7770

3.4. E-mail: waldisleyb@gmail.com

4. Saída de Emergência

4.1. Escadas

4.1.1. Emergência

Não se aplica

4.2. Degraus

Não se aplica

4.3. Porta Corta fogo (PCF)

Não se aplica

4.4. Rampa

4.4.1. Emergência

Não se aplica

5. Sistema de iluminação de Emergência

5.1. Potência da lâmpada: 10(W)

Outros:

5.2. Tipo do sistema alimentador: Autônomo

Outros:

5.3. Autonomia do sistema: 1(h)

Outros:

5.4. Observação: luminária de emergência, autônoma, com bateria acumuladora no próprio local, de aclaramento, com potência de 10w ou 200lm

6. Sinalização de Emergência

6.1. Luminoso: Não

6.1.1. Potência da lâmpada: 0(W)

Outros:

6.1.2. Tipo do sistema alimentador:

Outros:

6.1.3. Autonomia: 0(h)

Outros:

6.2. Fotoluminescente: Sim

6.2.1. Observações: placas com indicativo de saída de emergência, Fotoluminescente em acetato.

7. Hidrante e/ou Carretel de Mangotinho

Não se aplica

8. Chuveiros Automáticos

Não se aplica

9. Bombas de Incêndio, Vazões e Pressões nos Hidrantes / Chuveiros Automáticos

Não se aplica

10. Central GLP

Não se aplica

11. Gás natural

Não se aplica

12. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Não se aplica

13. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Não se aplica

14. Heliponto

Não se aplica

15. Proteção contra Incêndio (por Pavimento / Setor)

15.1. Extintores:

Tipo	Capacidade	Quantidade
PQS (Pó Químico)	4Kg	1
PQS (Pó Químico)	12Kg	3
CO2 (Gás Carbônico)	6Kg	6

15.2. Descrição da proteção contra incêndio por pavimento/setor:

GUARITA - Área: 52,70 m²

- 01 (um) extintor de pó químico de 4Kg, com disco de sinalização
- 01 (uma) luminária de emergência, autônoma, com bateria acumuladora no próprio local, de aclaramento, com potência de 10w ou 3,0w led ou 200lm

BLOCO HEMODINÂMICA - Área: 758,40 m²

- 03 (três) extintores de pó químico de 12Kg, com disco de sinalização
- 06 (seis) extintores de gás carbônico 6Kg, com disco de sinalização
- 06 (seis) luminárias de emergência (teto), autônoma, com bateria acumuladora no próprio local, de aclaramento, com potência de 10w ou 3,0w led ou 200lm
- 13 (três) luminárias de emergência (parede), autônoma, com bateria acumuladora no próprio local, de aclaramento, com potência de 10w ou 3,0w led ou 200lm
- 04 (quatro) placas com indicativo para ESQUERDA, Fotoluminescente em acetato.
- 05 (cinco) placas com indicativo para DIREITA, Fotoluminescente em acetato.

- 02 (duas) placas com indicativo de SAÍDA, Fotoluminescente em acetato.
- 02 (duas) placas com indicativo de rota DUPLA FACE, Fotoluminescente em acetato.
- 03 (três) placas com indicativo de rota em FRENTE, Fotoluminescente em acetato.

Assinatura do Responsável Técnico



PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROCOLO: 2520010308535
CPF/CNPJ: 21.825.676/0001-94
CÓD. AUTENTICIDADE: c9893208235f6369