

DISPENSA DE NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE / VIABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DA NEOENERGIA PE

Conforme definição do projeto das instalações elétricas em baixa tensão, de novas unidades do Horto de Dois Irmãos, localizado na Praça Farias Neves, s/nº, no bairro de Dois Irmãos, Município de Recife, Estado de Pernambuco, a demanda solicitada pela unidade consumidora é de **65 kW**.

Segundo informação veiculada no site da Neoenergia PE, o estudo de disponibilidade/viabilidade de energia elétrica deve ser solicitado, dentre outros casos, quando houver uma “*Ligação de nova unidade com demanda superior à 200 kW*”, conforme apresentado na imagem a seguir.

Disponibilidade de Energia (Viabilidade)

A análise de viabilidade técnica é o estudo necessário para a verificação da disponibilidade da rede para atendimento aos novos consumidores ou ao acréscimo de demanda contratada. O estudo possui validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados após sua emissão e deve ser solicitado quando:

- Ligação de nova unidade com demanda superior à 200kW;
- Aumento de demanda, desde que o acréscimo seja superior à 100kW;
- Alteração de potência da subestação com aumento de demanda, desde que o acréscimo seja superior à 100kW.

No link <https://www.neoenergia.com/web/pernambuco/seu-negocio/nossos-servicos> é possível encontrar esta informação.

Sendo assim, considerando a demanda da instalação de **65 kW**, por consequência, um valor abaixo do valor estabelecido pela Neoenergia, não se faz necessária a solicitação do estudo de viabilidade/disponibilidade para o Horto de Dois Irmãos, localizado na Praça Farias Neves, s/nº, bairro de Dois Irmãos, no Município de Recife, Estado de Pernambuco.

Cylas Paguetti Junior
Engenheiro Eletricista – SEPE/PE
CREA/PE nº: 180.378.010-0