



1 PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
ESCALA 1/75

— PVC Soldável marrom —

Descrição	Dimensão	Und.	Quant.
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	25mm	m	223,74
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	32mm	m	28,03
Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)	50mm	m	147,85
Adaptador longo c./flanges livres-cx.d'água	32mmx1"	pc	8
Adaptador longo c./flanges livres-cx.d'água	25mmx3/4"	pc	4
Adaptador longo c./flanges livres-cx.d'água	50mmx1,1/2"	pc	4
Adaptador soldável curto bolsa e rosca	32mmx1"	pc	8
Adaptador soldável curto bolsa e rosca	25mmx3/4"	pc	69
Adaptador soldável curto bolsa e rosca	50mmx1,1/2"	pc	9
Bucha de redução longa	50mmx25mm	pc	24
Curva 45	25mm	pc	3
Curva 90	25mm	pc	8
Curva 90	32mm	pc	12
Curva 90	50mm	pc	47
Joelho 90	25mm	pc	1
Joelho 90	32mm	pc	6
Joelho 90	50mm	pc	28
Joelho 90 com bucha de latão	25mmx1/2"	pc	26
Joelho 90 com bucha de latão	25mmx3/4"	pc	46
Luva	50mm	pc	7
Luva com bucha de latão	25mmx3/4"	pc	6
Tê	25mm	pc	50
Tê	32mm	pc	6
Tê	50mm	pc	28
Tê c./bucha de latão na bolsa central	25mmx1/2"	pc	4
Tê de redução	50mmx25mm	pc	1
União	25mm	pc	4
União	32mm	pc	4
União	50mm	pc	4

— Registros,Valv.,Hid —

Descrição	Dimensão	Und.	Quant.
Registro de Gaveta base	3/4"	pc	25
Registro de Pressão	3/4"	pc	9
Registro Esfera rápida	1"	pc	4
Registro Esfera rápida	3/4"	pc	4
Registro Esfera rápida	1,1/2"	pc	4

— Caixas Diversas —

Descrição	Dimensão	Und.	Quant.
Reservatório 2.000 litros	-	pc	4

LEGENDA:

PRUMADAS

ÁGUA FRIA
 BARRILETE

TUBULAÇÃO

- Tubo PVC Soldável marrom 25mm (Recalque)
- Tubo PVC Soldável marrom 25mm (Abastec. Reserv. Pluvial)
- Tubo PVC Soldável marrom 32mm (Extravasor e Limpeza)
- Tubo PVC Soldável marrom 25mm (Abastec. Edif.)
- Tubo PVC Soldável marrom 50mm (Abastec. Edif.)

ALTURAS DA SAÍDA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO PISO

- RG - Registro de Gaveta (1,80m)
- RP - Registro de Pressão (1,20m)
- VSCA - Vaso Sanitário com Caixa Acomodada (0,20m)
- DH - Ducha Higiénica (0,50m)
- LAV - Lavatório (0,60m)
- CH - Chuveiro (2,10m)
- PIA - Pia (0,60m)
- TO - Tanque (1,0m)
- BBD - Bebedouro (0,60m)

OBS: CONFERIR A ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ACORDO COM O FABRICANTE.

REV.	1	11/2025	VERSÃO INICIAL	ELAB.	APROV.
------	---	---------	----------------	-------	--------

SECRETARIA de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNAMBUCO

OBJETO:
PROJETO PADRÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE

CONTRATADA: A SER PREENCHIDO APÓS LICITAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: -

ETAPA: Projeto básico

PROPRIETÁRIO: Aná Paula Casção
CAU: 1801292353 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Júlio César Correia Wandefinden
CREA: 182123443-0

DISCIPLINA: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - TÉRREO - ÁGUA FRIA

ESCALA INDICADA: 09/06/2025

COORDENAÇÃO: GOVPE-SEE-PAD-L00-CAEE-B-HID-P001-R0

PLANOJA 03/04