



IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO – CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004

ADVERTÊNCIA:

- Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou – instalação inteira, – causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra – troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, – troca dos fios – cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).
- Da mesma forma, NUNCA desative ou remova – chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR) mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar – chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que – instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas – corrigidas por profissionais qualificados. – DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA – ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS – RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.
R.02	13/05/2026	ALTERAÇÃO NA POTÊNCIA DAS LUMINÁRIAS	CYLAS	CYLAS
R.01	14/04/2026	AUMENTO DE ÁREA VERDE	CYLAS	CYLAS
R.00	02/03/2026	EMIÇÃO INICIAL	CYLAS	CYLAS

**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE  
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS

**OBJETO:** PROJETO PADRÃO DE CRECHE 10 SALAS  
 MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PERNAMBUCO

**SECRETARIA DEMANDANTE:** Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)     **EXECUTOR / CONTRATADA:** -

**LOCALIZAÇÃO:** AV. VERA CRUZ, S/Nº, BOM CONSELHO - PE

**PROPRIETÁRIO CONTRATANTE:**     **RESPONSÁVEL SEPE:** Ana Paula Cascão  
 CAU: A768669

**SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**  
 CNPJ 21825676/0001-94     **RESPONSÁVEL TÉCNICO / PROJETISTA:** Cylas Pagueti Junior  
 CREA/PE: 180.378.010-00

**DISCIPLINA:** PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

<b>CONTEÚDO:</b> LAYOUT SUGESTIVO DOS QUADROS	<b>ETAPA:</b>
<b>ESCALA:</b> INDICADA	<b>DATA:</b> MAI/2026
<b>CODIFICAÇÃO:</b> GOVPE-SPE-BCS-CRECHES-ELE-GERL-E-P009.dwg	<b>PRANDIA:</b> 09/12 R2